

S.C. SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE

Prot. n. 91274 / Tit. 6.3. ____

(da citare nella risposta)

Mezzo di invio : PEC

Data 29/9/2016

**ALLA SMAT CENTRALE DI
VENARIA**

AL SINDACO DI GIVOLETTO

**OGGETTO: Controllo acque destinate al consumo umano - comunicazione superamento
valori di parametro (D.Lgs.31/01 e s.m.i.)**

Si comunica che le analisi effettuate dal Laboratorio dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale - Dipartimento Sub-Provinciale di Grugliasco su campioni di acqua destinata al consumo umano prelevati in data 26/9/2016 con verbale n.705 presso il punto Serbatoio Codano Borgonuovo in Givoletto, hanno evidenziato il superamento dei valori del parametro batteriologico ~~Enterococchi~~ 17 UFC/100ml, incertezza 11±27.

L'acqua erogata nell'esercizio NON È, al momento, IDONEA per il consumo umano e quindi non può essere utilizzata allo scopo potabile se non dopo adeguata bollitura o preventiva disinfezione. Ne è consentito l'uso igienico.

Pertanto, si dispone nell'immediato di attivare un sistema di trattamento dell'acqua e di effettuare, nel più breve tempo possibile, un'accurata pulizia e disinfezione delle opere di captazione, delle vasche di carico e della rete di distribuzione dell'acqua nonché di procedere all'effettuazione di analisi in regime di autocontrollo.

Considerata la tipologia e l'entità dell'inquinamento si invita il Sig. Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria, ad emanare un provvedimento cautelativo di sospensione dell'utilizzo per il consumo umano dell'acqua distribuita nella zona interessata dal fenomeno di inquinamento fino alla risoluzione del problema.

L'avvenuta esecuzione dei lavori di adeguamento dovrà essere comunicata tempestivamente a questo Servizio che provvederà ad eseguire - entro tempi brevi - un campionamento fiscale per il quale è richiesta la presenza di un rappresentante della gestione dell'acquedotto.

Si rammenta che in caso di conferma dell'inquinamento questo Servizio provvederà ad applicare relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.31/01.

I risultati definitivi saranno comunicati a conclusione analisi.

Distinti saluti.

IL REFERENTE DELLA S.C.
IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE
Dr.ssa Fiorella VIETTI
(firmato in originale)



www.regione.piemonte.it/sanita



una sanità in salute fa bene a tutti

ASL TO3 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE
IL DIRETTORE D.ssa Luisella CESARI

indirizzo: sede di Rivoli-Via Balegno n. 6 - tel. 011/ 9551757-9551760-9551761- fax 0119551953 - email: sian@asl5.piemonte.it
sede di Pinerolo - via Bignone n. 15 - tel. 0121/ 235411- fax 0121397683- email: sian@asl10.piemonte.it